

(5)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अयोध्या
पत्रसं०-मेमो / सी०एफ०ओ०-2020
सेवा में, दिनांक-14/5/2020

स्वामी / प्रबन्धक
जे० बी० एकेडमी
गद्दोपुर अयोध्या।

विषय:-प्रतिष्ठान में स्थापित फायर प्रोटेक्शन सिस्टम/फायर एक्सटिंग्यूशर की स्थापना/क्रियाशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-आवेदक/आप का पत्रांक निल दिनांक 11.05.2020

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित आपके प्रार्थना-पत्र के क्रम में आपके प्रतिष्ठान में उपलब्ध 30 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ दिनांक 27.12.1982 में दिए गये निर्देशों के अनुसार अग्निशमन उपकरणों का परीक्षण शुल्क भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुख्य शाखा फैजाबाद में चालान सं० ई-1300017 दिनांक 11.05.2020 के अनुसार रू० 300 जमा किया गया है। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 30 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील	अकार्यशील
1.	एबीसी टाइप एक्सटिंग्यूशर	5 किग्रा	15	कार्यशील	—
2.	डीसीपी टाइप एक्सटिंग्यूशर	5 किग्रा	10	कार्यशील	—
3.	सीओटू टाइप एक्सटिंग्यूशर	4.5 किग्रा	05	कार्यशील	—

इस प्रकार आपके सस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी। अतः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता दिनांक 10.05.2021 तक प्रमाणित/नवीनीकरण की जाती है। शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन०बी०सी०-2016 के मानकों के अनुसार वांछनीय होगी तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। पालन न किए जाने की दशा में निर्गत कार्यशीलता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(राजकिशोर राय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अयोध्या


(Ms. Rashmee Bhatia)
Principal
J. B. Academy
Ayodhya (Faizabad) (U.P.)
CBSE Aff. No. 2130083

For Jingle Bell Nursery School Society

(Manjula Jhunjhunwala)
Director